


Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РД
«Технический колледж»

**Д О С Т У П Н А Я
С Р Е Д А**

**ГБПОУ РД «Технический колледж»
(УЧЕБНЫЙ КОРПУС №2)**

г. Махачкала, 2018г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
Государственного бюджетного общеобразовательного профессионального
учреждения «Технический колледж»
№ 44-д-116

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Объект образования (2 раздел)
1.2. Адрес объекта 367000 РД г. Махачкала, пр. Гамидова, Студенческий переулок, 3.
ГБПОУ РД «Технический колледж». телефон: 8 (722) 68-16-04 факс: 8 (722) 68-
16-04 E-mail: rpk-05@mail.ru
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 2-х этажей, кв.м - 1742; уч. корпус №2
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1200 кв.м
1.4. Год постройки здания 1964г., последнего капитального ремонта 2015г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального 2020г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Дагестан «Технический колледж» (ГБПОУ РД «ТК»).
Юридический адрес организации (учреждения) 367000, РД г. Махачкала, пр. Гамидова, Студенческий переулок, 3. (ГБПОУ РД «Технический колледж»).
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Республики Дагестан.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 367001, Республика Дагестан, ул. Даниялова, дом 32.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1800

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутный автобус № 30,22,101,7,33,15,12 и т.д.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 90 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	С, Г- Установка указателей движения, информирующих стендов

		<p>высокой контрастности. К- понижение высоты бордюрного камня с организацией съезда</p>
2	Вход (входы) в здание	<p>К – установка кнопки вызова. Устройство пандуса с опорными поручнями и защитным козырьком. Устранение порога. С – Контрастная маркировка дверных проемов и ручек, крайних ступеней лестничных маршей. Установка напольных рифленых указателей. Г- Установка информационных указателей, табличек, вывесок, стендов и пр.</p>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>О.- Установка опорных поручней; С - Установка электронных информационных табло. Установка рифленых напольных указателей, установка рельефных символов. Г- Установка графических знаков безопасности и предупреждающих знаков;</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>С- Дублирование средств отображения информации общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля, в т. ч. маркировка кабинетов. Г- Оборудование текстовыми средствами информации. Установка электронных носителей статической и динамической информации. К – Расширение дверных проемов с устранением порогов.</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>К- Установка опорных поручней у раковины и</p>

		<p>унитаза; Обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски. Установка кнопки аварийного вызова.</p> <p>О - Установка крючков для костылей; Замена унитаза на специальный высотой 50см.</p> <p>С - Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений; Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу .</p>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Дополнить специальными средствами для слепых и глухих, установка средств связи с усилителями звука (таксофоны и пр.).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка информирующих указателей, табличек, предупреждающих знаков, Установка рифленых наземных указателей
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано, планируется размещение до конца 2018г.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ
ВрИО Начальника
Управления социальной
защиты населения
в МО «город Махачкала»
Н.Г.Абдулаев
« 19 » / / 2018г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
ГБПОУ РД «Технический колледж»
№ 44-2-116

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Объект образования (2 раздел)
1.2. Адрес объекта 367000 РД г. Махачкала, пр. Гамидова, Студенческий переулок, 3. ГБПОУ РД «Технический колледж». телефон: 8 (722) 68-16-04 факс: 8 (722) 68-16-04 E-mail: rpk-05@mail.ru.
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1742 кв.м; уч.корпус №2
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1200 кв.м.
1.4. Год постройки здания 1964г., последнего капитального ремонта 2015г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального - 2020г.

сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждения Республики Дагестан «Технический колледж» (ГБПОУ РД «ТК»).
Юридический адрес организации (учреждения) 367000 РД г. Махачкала, пр. Гамидова, Студенческий переулок, 3. ГБПОУ РД «Технический колледж».
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Республики Дагестан.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 367001, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Даниялова, дом 32.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Образование
2.2 Виды оказываемых услуг - образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (по мере обращения)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1800

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутный автобус № 30,22,101,7,33,15,12 и т.д.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - не имеется

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 90 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Данные ОСИ имеют низкую оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Отсутствуют указатели движения, информационных стендов высокой контрастности.

Необходимо установить пандус с защитным козырьком; опорные поручни с горизонтальным завершением с двух сторон, электронное информационное табло.

Также необходимо установить звуковые маячки у входной двери, контрастную маркировку дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей;

Не установлены рифленые напольные указатели у входных дверей и т.д.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	С, Г- Установка указателей движения, информирующих стендов высокой контрастности. К- понижение высоты бордюрного камня с организацией съезда
2	Вход (входы) в здание	К – установка кнопки вызова. Устройство пандуса с опорными поручнями и защитным козырьком. Устранение порога. С – Контрастная маркировка дверных проемов и ручек, крайних ступеней лестничных маршей. Установка напольных рифленых указателей. Г- Установка информационных указателей, табличек, вывесок, стендов и пр.

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>О.- Установка опорных поручней;</p> <p>С - Установка электронных информационных табло.</p> <p>Установка рифленых напольных указателей, установка рельефных символов.</p> <p>Г- Установка графических знаков безопасности и предупреждающих знаков;</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>С- Дублирование средств отображения информации общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля, в т. ч. маркировка кабинетов.</p> <p>Г- Оборудование текстовыми средствами информации. Установка электронных носителей статической и динамической информации.</p> <p>К – Расширение дверных проемов с устранением порогов.</p>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>К- Установка опорных поручней у раковины и унитаза; Обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски. Установка кнопки аварийного вызова.</p> <p>О - Установка крючков для костылей; Замена унитаза на специальный высотой 50см.</p> <p>С - Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений; Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу .</p>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Дополнить специальными средствами для слепых и

		глухих, установка средств связи с усилителями звука (таксофоны и пр.).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка информирующих указателей, табличек, предупреждающих знаков, Установка рифленых наземных указателей
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020г.
 в рамках исполнения Государственной программы Республики Дагестан «Доступная среда» на 2016-2018годы
 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **Частичная доступность объекта для всех категорий инвалидов**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):
 Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата **планируется размещение до конца 2020г.**
 (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 13 » 11 2018 г.,
2. Акта обследования объекта: № 4/16 от « 19 » 11 2018г.
3. Решения местной комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в МО «город Махачкала» от « » 2018г.



УТВЕРЖДАЮ

Врио Начальника Управления
социальной защиты населения
в МО «город Махачкала»

Н.Г. Абдулаев
Н.Г. Абдулаев
«19» _____ «11» _____ 2018г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
ГБПОУ РД «Технический колледж»
№ 44-2-116

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Объект образования (2 раздел)
1.2. Адрес объекта 367000 РД г. Махачкала, пр. Гамидова, Студенческий переулок, 3.
ГБПОУ РД «Технический колледж». телефон: 8 (722) 68-16-04 факс: 8 (722) 68-
16-04 E-mail: rpk-05@mail.ru
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1742 кв.м; учебный корпус №2
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) 1200 кв.м
1.4. Год постройки здания 1964 г., последнего капитального ремонта 2015 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального 2020 г.

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждения Республики Дагестан «Технический колледж» (ГБПОУ РД «ТК»).

Юридический адрес организации (учреждения) 367000 РД г. Махачкала, пр. Гамидова, Студенческий переулок, 3. ГБПОУ РД «Технический колледж».

1.7 Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.8 Форма собственности: государственная

1.9 Территориальная принадлежность: региональная

1.10 Вышестоящая организация: Министерство образования и науки Республики Дагестан.

Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 367001 Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Даниялова, дом 32.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Обучение

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

маршрутный автобус № 30,22,101,7,33,15,12 и т.д.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **не имеется**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 90 м

3.2.2 время движения (пешком) 3-4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые*; **регулируемые**, со звуковой сигнализацией, *таймером*;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*;
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, **нет**

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Данные ОСИ имеют низкую оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Отсутствуют указатели движения, информационных стендов высокой контрастности.

Необходимо установить пандус с защитным козырьком; опорные поручни с горизонтальным завершением с двух сторон, электронное информационное табло.

Также необходимо установить звуковые маячки у входной двери, контрастную маркировку дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей;

Не установлены рифленые напольные указатели у входных дверей и т.д.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
--------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<p>С, Г- Установка указателей движения, информирующих стендов высокой контрастности.</p> <p>К- понижение высоты бордюрного камня с организацией съезда</p>
2	Вход (входы) в здание	<p>К – установка кнопки вызова. Устройство пандуса с опорными поручнями и защитным козырьком. Устранение порога.</p> <p>С – Контрастная маркировка дверных проемов и ручек, крайних ступеней лестничных маршей. Установка напольных рифленых указателей.</p> <p>Г- Установка информационных указателей, табличек, вывесок, стендов и пр.</p>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<p>О.- Установка опорных поручней;</p> <p>С - Установка электронных информационных табло.</p> <p>Установка рифленых напольных указателей, установка рельефных символов.</p> <p>Г- Установка графических знаков безопасности и предупреждающих знаков;</p>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<p>С- Дублирование средств отображения информации общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля, в т. ч. маркировка кабинетов.</p> <p>Г- Оборудование текстовыми средствами информации. Установка электронных носителей статической и динамической информации.</p> <p>К – Расширение дверных проемов с устранением</p>

		порогов.
5	Санитарно-гигиенические помещения	<p>К- Установка опорных поручней у раковины и унитаза; Обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски. Установка кнопки аварийного вызова.</p> <p>О - Установка крючков для костылей; Замена унитаза на специальный высотой 50см.</p> <p>С - Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений; Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу .</p>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Дополнить специальными средствами для слепых и глухих, установка средств связи с усилителями звука (таксофоны и пр.).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка информирующих указателей, табличек, предупреждающих знаков, Установка рифленых наземных указателей
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2020г.

в рамках исполнения **Государственной программы Республики Дагестан «Доступная среда» на 2016-2018годы**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ***Частичная доступность объекта для всех категорий инвалидов***

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата планируется размещение до конца 2020г.
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте ГБПОУ РД «ТК» (Учебный корпус №2) на 4-х л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы _____

А. Антоненко
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы _____

Н. Восточнов
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

З. Маюмеева
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов _____

Зам. пред. Маюмеева З.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте _____

Директор ГБПОУ РД «ТК» Рахманова М.М.
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № _____)

Комиссией (название). _____